

Inrikesministeriets förordning

om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. och 12 § 3 mom. i räddningslagen (379/2011), sådana de lyder i lag 1353/2018:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om märkning och belysning av utrymningsvägar i nya byggnader. Förordningen gäller också utvidgning av byggnader och ändring av byggnaders användningsändamål. Förordningen ska tillämpas vid reparation och ändring av en byggnad om reparationen eller ändringen påverkar utrymningsarrangemangen för byggnaden.

I förordningen föreskrivs dessutom om i 12 § i räddningslagen (379/2011) avsedda krav för att hålla utrymningsvägars skyltar och belysning i funktionsdugligt skick.

2 §

Definitioner

I den här förordningen avses med:

- 1) *utrymningsväg* en väg som är avsedd att användas för att avlägsna sig från varje punkt i en byggnad ut på marknivå eller till någon annan trygg plats,
- 2) *utrymningsskylt* en särskild skylt som används för att ange utgångars placering och sådana förbindelsevägar som ska användas vid utrymning.

3 §

Märkning av utrymningsvägar

Utrymningsvägar utmärks med utrymningsskyltar i

- 1) inkvarteringsutrymmen,
- 2) vårdinrättningar,
- 3) samlingslokaler och affärsutrymmen,
- 4) arbetsutrymmen,
- 5) produktionsutrymmen,
- 6) lagerutrymmen, där arbete utförs samt
- 7) sådana andra utrymmen där utrymning är svår eller utrymningsarrangemangen avviker från det normala.

Utrymningsskyltarna ska placeras på ett med tanke på synligheten ändamålsenligt sätt och så att de klart anger utrymningsvägen. Utrymningsskyltarnas synlighet ska säkerställas med tillräcklig belysning.

Utrymningsskyltarna ska vid behov kompletteras med ljudsignaler eller ljussignaler, markeringar på golvet eller på något annat sätt som gör utrymningsskyltarna lättare att observera.

4 §

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltarna ska vara tydliga och deras innebörd ska framgå och kunna förstås utan svårighet. Utrymningsskyltarna ska till sitt utseende och sina allmänna egenskaper stämma överens med statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem (687/2015).

5 §

Belysning av utrymningsvägar

I utrymmen enligt 3 § 1 mom. ska utrymningsvägar belysas så att de kan användas tryggt. Vid planering av belysningen ska byggnadens och dess utrymmens användningsändamål, storlek och form samt utrymningsarrangemangen för byggnaden beaktas särskilt. I anslutning till dörrar på utrymningsvägen ska belysningen vara tillräcklig för att det ska gå att upptäcka dörren och för att dörröppningsmekanismen ska kunna användas.

Utrymningsskyltarna ska alltid vara upplysta. Den övriga belysningen på utrymningsvägen ska aktiveras om byggnaden eller belysningsgruppen drabbas av störningar i eltillförseln eller om den normala belysningen slutar fungera.

Belysningen ska fungera under den tid som krävs för trygg utrymning och evakuering, dock minst i en timme.

6 §

Efterlysande utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar av efterlysande material kan användas som kompletterande skyltar. Märkningen av utrymningsvägar kan dock inte genomföras endast med efterlysande utrymningsskyltar.

7 §

Underhåll

Utrymningsvägarnas märkningar och belysning ska hållas i funktionsdugligt skick, funktionsdugligheten ska följas upp och observerade fel och brister ska åtgärdas. Utförda service- och underhållsåtgärder ska registreras.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

På projekt som har inletts vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2024

Inrikesminister Mari Rantanen

Konsultativ tjänsteman Kirsi Rajaniemi